SIMOP
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

Redonnons le meilleur à la terre

ALARME DE NIVEAU SONORE AE1613 POUR LES POSTES DE RELEVAGE VARYLIFT Ø 400

AE1613
26/10/2015



Réglage du régulateur de niveau alarme (1) :

Dérouler le câble du régulateur , aligner le haut du lest (2) avec le fil d'eau de l'arrivée (3), bloquer le lest avec avec les 2 colsons livrés avec alarme, faire une boucle (4) . Couper le câble . Aller à l'endroit où va être branché le boitier (le coffret de passe pas dans le fourreau et les connexions intérieures ne peuvent pas être débrochées) Passer dans le câble dans le fourreau qui rejoint le poste. Dans le poste utiliser l'un des 2 connecteurs (5) livrés avec l'alarme pour raccorder les 2 câbles. Utiliser l'accroche câble (6) pour fixer le câble sur l'écrou anneau (7)
Si câble doit être rallongé utilisé le 2ème connecteur pour faire le raccordement

Branchement du boîtier alarme :

Brancher le boîtier sur une prise 220V + terre

SIMOP 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33(0)2 33 95 88 00 – Fax +33(0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.